





# ASK 205.5

## Měřicí transformátor proudu násuvný




Možnost volby umístění sekundárních svorek (viz. strana 62).

Primární pas 230 x 60 mm  
 Primární pas s držákem přípojnic 3 x 200 x 10 mm  
 Šířka 306 mm  
 Výška 192 mm




Primární jmenovitý proud [A]	Jmenovitá zátěž [VA]	Sekundární proud [A] / Třída přesnosti			
		5 A tř. 1 Obj. číslo	5 A tř. 0,5 Obj. číslo	1 A tř. 1 Obj. číslo	1 A tř. 0,5 Obj. číslo
1200	5	2050006023-x	2050005023-x	2050206023-x	2050205023-x
	10	2050006024-x	2050005001-x	2050206024-x	2050205001-x
	15	2050006001-x	2050005024-x	2050206001-x	2050205024-x
1250	5	2050006025-x	2050005025-x	2050206025-x	2050205025-x
	10	2050006026-x	2050005002-x	2050206026-x	2050205002-x
	15	2050006002-x	2050005026-x	2050206002-x	2050205026-x
1500	5	2050006027-x	2050005027-x	2050206027-x	2050205027-x
	10	2050006028-x	2050005003-x	2050206028-x	2050205503-x
	15	2050006003-x	2050005004-x	2050206003-x	2050205004-x
	30	2050006004-x		2050206004-x	
1600	5	2050006029-x	2050005028-x		
	10	2050006030-x	2050005029-x	2050206029-x	2050205028-x
	15	2050006005-x	2050005005-x	2050206005-x	2050205005-x
	30	2050006006-x		2050206006-x	
2000	10	2050006031-x	2050005030-x	2050206030-x	2050205029-x
	15	2050006032-x	2050005006-x	2050206031-x	2050205006-x
	30	2050006007-x	2050005007-x	2050206007-x	2050205007-x
2500	10	2050006033-x	2050005031-x	2050206032-x	2050205030-x
	15	2050006034-x	2050005008-x	2050206033-x	2050205508-x
	30	2050006035-x	2050005009-x	2050206034-x	2050205009-x
3000	10	2050006036-x	2050005032-x	2050206035-x	2050205031-x
	15	2050006037-x	2050005010-x	2050206036-x	2050205010-x
	30	2050006038-x	2050005011-x	2050206037-x	2050205011-x
	45	2050006009-x		2050206009-x	
4000	15	2050006039-x	2050005033-x	2050206038-x	2050205032-x
	30	2050006010-x	2050005012-x	2050206010-x	2050205012-x
	60	2050006011-x		2050206011-x	
5000	15	2050006040-x	2050005034-x	2050206039-x	2050205033-x
	30	2050006013-x	2050005014-x	2050206013-x	2050205014-x
	60	2050006014-x		2050206014-x	

	Obj. číslo
	Držáky přípojnic 59090

# ASK 165.5, ASK 205.5

## Umístění standardních svorek



Pro zjednodušení připojení sekundárních svorek transformátorů proudu typu ASK 165.5 je možné si vybrat jednu ze tří pozic těchto svorek. Číslo vybrané pozice je nutno uvést místo „x“ v objednacím čísle.

### Umístění sekundárních svorek

#### Pozice č. 2 - standardní

