Přehled vazebních členů

	AGH150W-4	AGH204S-4	AGH520S	AGH675S-7 AGH675S-7MV	AGH676S-4
					

Strana		276	277	278	281	279
Funkce		Zvýšení rozsahu jmenovitého napětí přístrojů ISOMETER®	Zvýšení rozsahu jmenovitého napětí přístrojů ISOMETER®	Zvýšení rozsahu jmenovitého napětí přístrojů ISOMETER®	Zvýšení rozsahu jmenovitého napětí přístrojů ISOMETER®	Zvýšení rozsahu jmenovitého napětí přístrojů ISOMETER®
Jmenovité napětí sítě U_n		AC 0…1150 V, DC 0…1760 V	AC 0…1300 V / AC 0…1650 V	AC/3(N)AC 0…7200 V	AC, 3(N)AC, DC 0…7.2 kV AC, 3(N)AC, DC 0…15.5 kV	AC/3(N)AC 0…12 kV
Kompatibilní přístroje	IRDH275/375	■	■	■		■
	IRDH275BM				■	
	IR420-D64					■
	iso685-D	■	■	■		■
	iso685-S	■	■	■		■

Přehled napájecích zdrojů

	STEP-PS	AN410	AN450	AN420
				

Strana	311	306	309	307
Aplikace	pro měřicí transformátory proudu	pro napájení 24V DC	pro napájení 20V AC	pro měřicí proudové transformátory se symetrickým napětím
Jmenovité výstupní napětí	DC 24 V	DC 24 V	AC 20 V, 50…60 Hz	DC ±12 V
Jmenovité vstupní napětí U_{IN}	AC 85…264 V, 45…65 Hz DC 95…250 V	AC 90…264 V DC 120…370 V	AC 230 V, 50…60 Hz AC 127 V, 50…60 Hz	AC 16…72; DC 9,6…94 V AC/DC 70…276 V